

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 16/2013



09

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporządzenie Rady Europy nr 305/2011, Załącznik IV pozycja 6 - **Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne**

Przewody wentylacyjne. Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym przeznaczone do wentylacji w budownictwie mieszkaniowym wraz z osprzętem.

2. Numer typu, partii lub serii : Typoszereg wg tablicy 1 załącznika do deklaracji zgodności o nr 2/2009 z dnia 30.04.2009.
3. Zastosowania wyrobu budowlanego:

Przewody wentylacyjne, kanały i kształtki o przekroju prostokątnym wraz z osprzętem służą do budowy ciągów w instalacjach wentylacyjnych, grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych i szpitalnych.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:



DARCO Sp. z o. o.


39-206 Pustków Osiedle 48

Zakład produkcyjny:

39-200 Dębica, ul. Metalowców 43

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: ---
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **4**
7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu: ---

J. Dętko



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 16/2013



09

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1.	Wytrzymałość mechaniczna na ściskanie	500 N	PN-EN 1856-2:2009
2.	Wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie	640 N	PN-EN 1856-2:2009
3.	Klasa temperaturowa: T250	250°C	PN-EN 1856-2:2009 PN EN 1505:2001
4.	Klasa ciśnieniowa P1	200 Pa	PN-EN 1856-2:2009 PN EN 1505:2001

Deklaracja zgodności 2/2009 z dnia 30.04.2009.


9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

10. Rok oznaczenia znakiem CE: **2009**

W imieniu producenta podpisał:
Józef Darlak – Prezes Zarządu

Dębica 1.07.2013
.....
(miejsce i data wydania)

J. Darlak
.....
(podpis)




Zestawienie elementów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym wraz z osprzętem do deklaracji zgodności NR 2/09

Lp.	Nazwa wyroby	Oznaczenie katalogowe
Typowy osprzęt wentylacyjny o przekroju prostokątnym		
1	Kanały wentylacyjne prostokątne	KP
2	Trójniki 30°, 45°, 90°	TRP
3	Trójniki typu „Y” 90° i 120°	YP
4	Kolana stałe i nastawne 30°, 45°, 90°	KL, KLN
5	Kolana stałe i nastawne „ściana strop” 30°, 45°, 90°	KSS, KSSN
6	Czwórniki	CZP
7	Kształtka „L”	KLO i KLP
8	Przedłużki	PO i PP
9	Złączki wewnętrzne, zaślepki	ZWP, ZS, ZSP
10	Redukcje	RDSS
11	Trójnik ze zwrotnicą	TRP
12	Przepustnice	PJP, PJP/C, PJPS
13	Skrzynki rozdzielcze	SRO, SRP
14	Czerpnie powietrza	CZNP
15	Uchwyty montażowe	UM
16	Rama kominkowa, regulowana	RWKR
17	Nawietrzaki NP1 i NP2	NP
18	Oslony wylotów kominowych górnych DAS, DASII, DAK	DA
19	Oslony wylotów kominowych bocznych K..ks, K..k, KK	K
Osprzęt wentylacyjny na zamówienie klienta		
1	Kanały wentylacyjne prostokątne	
2	Trójniki, czwórniki i odgałęzienia	
3	Kolana i łuki	
4	Redukcje, uskoki, przejścia	
5	Pozostałe kształtki na zamówienie klienta.	
6	Wyrzutnia dachowa typ A i B wg BN-70/8865-31	
7	Czerpnie dachowe typ A i B wg BN-70/8865-33	
8	Podstawy dachowe typ A wg BN-70/8865-32	
9	Czerpnia powietrza ścienna wg BN-70/8865-33	
10	Wyrzutnia powietrza ścienna wg BN-70/8865-33	
11	Kaseta dolotowa do czerpni i wyrzutni	
12	Przepustnice jednopłaszczyznowe	
13	Przepustnice wielopłaszczyznowe	

Pustków Osiedle, 08.03.2013r
Zastępuje zestawienie z dnia 30.04.2009

PREZES ZARZADU


mgr Józef Darlak