



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0338.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Elastyczny przewód izolowany Isotherm OPP o średnicy: 52-610 [mm]**

Zawierający / containing: poliester powlekany aluminium, wełnę szklaną i inne materiały zgodnie z dokumentacją

Przeznaczony do / destined: dystrybucji powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: biurowych, oświatowo-wychowawczych, usługowych, handlowych) oraz w obiektach przemysłowych, magazynowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Wyłączenie zastosowania wyrobów w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie prac montażowych i eksploatacji materiał izolacyjny nie może być źródłem emisji jego fragmentów do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Stan przewodów należy systematycznie kontrolować. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

Işıl Mühendislik A.Ş.
34909 Pendik/Stambul
Kurtköy, Hızır Reis Cd. No: 9 D:1, Turcja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PROWENT BIAŁYSTOK A. POLESZUK SP. K.
15-592 Białystok
Białostoczek 17 k/Kurian



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.11.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.11.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 listopada 2023

The date of issue of the certificate: 10th November 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Zg. Maciej Szwed
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB